

**STAROSTWO POWIATOWE
W GRYFINIE**

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

STAROSTWO POWIATOWE

w Gryfinie
Zespół Urzędniczy
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO
tel. 091/ 416-29-87, fax 416-26-35

Gryfino, dnia 28 stycznia 2010 r.

OPINIA 11/2010

Dla: POWIAT GRYFIŃSKI

**74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4**

Wniosek z dnia 2010.01.14

Opracowana na podstawie: BPL.7331/182/09-10 z dnia: 2010.01.06

UZGADNIA

**UZBROJENIE PODZIEMNE: ENERGII, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.**

Lokalizacja obiektu: **CHOJNA OBR. 3, DZ. 272, 347/1, 347/2, 288/1, 271, 87, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6
CHOJNA OBR. 4, DZ. 1/2, 273**

UWAGI I ZALECENIA do opinii 11/2010

- ENEA S.A. REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI

Uzgodniono z uwagą: prace w sąsiedztwie kabli energetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w pobliżu kabli energetycznych - do wglądu w RD Stargard. W miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami 15kV przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uzyskać nadzór w RD Stargard.

- STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę wymaga się: decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym. Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę, uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz dla wykonania robót budowlanych-przyłączeniowych.

**- TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA ROZWÓJ
I GOSPODARKA ZASOBAMI REGION PÓŁNOCNY DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W SZCZECINIE**

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 095 7475881. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, tel. (0 prefiks 91) 416 31 82, fax (0 prefiks 91) 416 30 02
www.gryfino.powiat.pl, e-mail: geodezja@gryfino.powiat.pl

i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.
Pozostali członkowie ZUDP jako pełnomocnicy do podejmowania wiążących decyzji zajęli stanowisko bez uwag.


W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie.

Zgodę w przypadkach: wejścia na teren uliczny, wycinki drzew przy ewentualnej kolizji, należy uzyskać indywidualnie w odpowiednim organie.

Przedłożony projekt został przez zespół uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz warunków podanych w decyzjach przedstawionych w ZUDP.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, podlegają ochronie i zgodnie z projektem winny być zabezpieczone na czas budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

**Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę
wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.**



PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. Wojciech Kowalski