

**STAROSTWO POWIATOWE  
W GRYFINIE**

*Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru*

**STAROSTWO POWIATOWE**

w Gryfinie  
Zespół Uzgadniania Planów i Planów Funkcyjnych  
ul. Sprzymierzonych 4  
74-100 GRYFINO  
tel. 091/ 416-29-87, fax 416-26-35

Gryfino, dnia 28 stycznia 2010 r.

**OPINIA 11/2010**

**Dla: POWIAT GRYFIŃSKI**  
74-100 Gryfino  
ul. Sprzymierzonych 4

**Wniosek z dnia 2010.01.14**

Opracowana na podstawie: **BPI.7331/182/09-10** z dnia: **2010.01.06**

**UZGADNIA**

**UZBROJENIE PODZIEMNE: ENERGII, WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.**

Lokalizacja obiektu: **CHOJNA OBR. 3, DZ. 272, 347/1, 347/2, 288/1, 271, 87, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6**  
**CHOJNA OBR. 4, DZ. 1/2, 273**

**UWAGI I ZALECENIA do opinii 11/2010**

**- ENEA S.A. REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI**

Uzgodniono z uwagą: prace w sąsiedztwie kabli energetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w pobliżu kabli energetycznych - do wglądu w RD Stargard. W miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z istniejącym kablami 15kV przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uzyskać nadzór w RD Stargard.

**- STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI**

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę wymaga się: decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym. Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę, uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz dla wykonania robót budowlanych-przyłączeniowych.

**- TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA ROZWÓJ  
I GOSPODARKA ZASOBAMI REGION PÓŁNOCNY DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI  
FIZYCZNYMI SIECI W SZCZECINIE**

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 095 7475881. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze

---

**Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru**

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, tel. (0 prefiks 91) 416 31 82, fax (0 prefiks 91) 416 30 02  
www.gryfino.powiat.pl, e-mail: geodezja@gryfino.powiat.pl

i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A. Pozostali członkowie ZUDP jako pełnomocnicy do podejmowania wiążących decyzji zajęli stanowisko bez uwag.

W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie.

Zgodę w przypadkach: wejścia na teren uliczny, wycinki drzew przy ewentualnej kolizji, należy uzyskać indywidualnie w odpowiednim organie.

Przedłożony projekt został przez zespół uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz warunków podanych w decyzjach przedstawionych w ZUDP.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, podlegają ochronie i zgodnie z projektem winny być zabezpieczone na czas budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

**Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę  
wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.**

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
mgr inż. Wojciech Kowalski