

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.  
74 – 500 Chojna, ul. Słowiańska 1  
tel.091/ 414 16 44 , fax 091/ 414 18 81, e-mail: pukchojnadco2.pl  
NIP 858-16-63-165 Regon 812416522  
Jednoosobowa Spółka Gminy Chojna  
Sąd Rejestrowy: XVII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie, Nr KRS 0000076332  
Kapitał Spółki 4 400 000 PLN



### WPLYNĘŁO

Dnia 2009-08-21  
L. dz. 148/09

**MAZOWIECKIE BIURO  
PROJEKTÓW „MARO”  
SPÓŁKA Z O.O.  
UL. DWORCOWA 2  
09-402 PŁOCK**

DW/ 259 / 2009

Chojna dnia 17-08-2009r

**Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 03-08-2009r podaje warunki techniczne przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego do projektowanej hali sportowej w Chojnie przy ul. Wilsona.

*dim. w wodoc. 2.5+3.0m.*

#### **1. Sieć wodociągowa**

Od ulicy Wilsona zaprojektować sieć wodociągową Ø 110 z rur PCW wzdłuż projektowanej drogi do punktu 18.1 wskazanego na mapie. Całość zakończyć węzłem hydrantowym z hydrantem nadziemnym. Od projektowanej sieci zaprojektować przyłączy do sali sportowej z rur PE Ø32. Przyłączy i sieć wodociągową ułożyć na podsypce piaskowej. Oznakować niebieską taśmą magnetyczną. Zestaw wodomierzowy zainstalować w pomieszczeniu gospodarczym hali sportowej. W ulicy Wilsona istniejący hydrant podziemny przenieść z jezdni na pobocze montując hydrant nadziemny.

#### **2. Kanalizacja sanitarna**

Od istniejącego szamba zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej do ulicy Wilsona. Miejsce włączenia wskazane na podkładzie geodezyjnym. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektować przyłączy kanalizacji od sali sportowej. Na odcinku projektowanego parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy od studzienki o rzędnych 17,88-16,33 do studzienki o rzędnych 18,48-15,89 przełożyć istniejący kanał Ø300 z rur betonowych na kanał Ø300 PVC. Przyłączy i sieć kanalizacyjną ułożyć na podsypce piaskowej.

#### **3. Kanalizacja deszczowa**

Odprowadzenie wód deszczowych rozprowadzić na teren własny działki lub wystąpić do właściciela drogi którym jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie o wydanie zgody na włączenie do kanalizacji deszczowej w ulicy Wilsona.

4. Ułożone rurociągi oznakować niebieską taśmą magnetyczną, poddać próbie na szczelność połączeń dokonać płukania i dezynfekcji oraz zgłosić do odbioru technicznego. Wykonane przyłączy zgłosić do zakładu Geodezji celem inwentaryzacji.

**Warunkiem włączenia się do miejskiej sieci WOD-KAN jest opracowanie na mapach sytuacyjnych – wysokościowych w skali 1:500 dokumentacji technicznej przyłączy i uzgodnienia jej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. ul. Słowiańska 1.**

Dokumentacja winna być uzgodniona z wszystkimi właścicielami sieci i urządzeń podziemnych ( Zakład energetyczny, Telekomunikacja, i inni ). Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę właściciela drogi na zajęcie pasa ulicy lub chodnika, na którym będą wykonywane roboty ziemne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. zastrzega sobie wyłączność wykonania włączenia do czynnej sieci wodociągowej w uzgodnieniu z inwestorem i

ewentualnie z wykonawcą. Przed przystąpieniem do wykonania przyłączy inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę. Materiały użyte do wykonania przyłączy winny posiadać atesty zgodnie z PN.

**Okres wydanych warunków wynosi 2 lata licząc od daty ich wydania.**

**Odprowadzane ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w ustawie (DZ U. Nr 72 z dnia 07.06.2001r.). Zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.**

Do wiadomości: Urząd Miejski w Chojnie

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Zbigniew Hippmann*