



Oznaczenia

- 1. króciec elastyczny 600x1200mm - 3szt
- 2.Kołano 600x1200 , L= 800/800mm - 1 szt
- 3. kanał wentyl 600x1200 , L=1,5m ( długość ustalić na budowie) - 1 szt
- 4. Czterpnia 500x1000mm z żaluzją i siatką - 2szt
- 5. Kołano ze zmianą przekroju 600x1200/600x500mm L=700/700mm - 2 szt
- 6.Kanał wentyl 600x500 , L=1,5m ( długość ustalić na budowie) - 2 szt
- 7.Kołano 600x500 , L= 800/800mm - 2 szt
- 8.Kanał wentyl 600x500 , długość ustalić na budowie - 1 szt
- 9. Kołano ze zmianą przekroju 600x500/600x350mm L=700/700mm -1 szt
- 10.Kanał wentyl 600x350 , L=2 m( długość ustalić na budowie) - 1 szt
- 11.kanał wentyl 600x1200 , L=1,0m długość ustalić na budowie) - 1 szt
- 12.Kołano ze zmianą przekroju 600x500/600x400mm L=700/700mm - 1 szt
- 13.Kanał wentyl 600x500 , długość ustalić na budowie - 1 szt
- 10.Kanał wentyl 600x400 , L=2 m( długość ustalić na budowie) - 1 szt

Obiekt	Zakład Psychiatryczny pielęgnacyjno-opiekuńczy Gmina Gryfino , obręb Pniewo, działka nr 257/11		
Treść	P.B. Instalacja wentylacji - SCHEMAT PODŁACZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ		skala: -
Projektował:	mgr inż. B.Jankowski - upr. 73/Sz/2002 Branża sanit.-spec. sieci i instalacji i urządzeń bez ograniczeń		Rys. nr 5