

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracował:

Arkadiusz Prokowski

Nazwa	Ilość	j.m
korytka instalacyjne-- korytko 200x200mm	18.7202	m
Ldy 1x6mm ²	52.0041	m
Przewód YDY 3x2,5 mm ²	22.8814	m
Przewód YDY 3x1,5 mm ²	22.8814	m
YTKsy 3x2x0,5 mm ²	22.8799	m
kabl 5x4 mm ²	22.88	m
SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1	szt.
ROZŁ. IZOL. FR 303 40 A lub równoważny	1	szt.
LICZ. ENER. BEZP. 3 FAZ. 63 A + NAD lub równoważny	1	szt.
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10 A-30 mA AC lub równoważny	2	szt.
SZAFA ATLANTIC INOX 500 x 400 x 200 lub równoważna	1	kpl.
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA lub równoważny	1	szt.
WYŁ. S 303 C 20 3P 20 A 6 kA lub równoważny	1	szt.

Dopuszcza się stosownia urządzeń innych niż te zawarte w specyfikacji o parametrach równoważnych

sporządził:

mgr inż.. Arkadiusz Prokowski