



Nr	1	
Nazwa obwodu	Oświetlenie	
Bezpiecznik	6A	
Przewód		

	11	
	Oświetlenie	
	10A	
	YDYp 3x1,5mm ²	

	1	
	System oddymiania	
	10A	
	HDGs 3x1,5mm ²	

INWESTOR Gmina Gryfino ul. 1-go Maja 16; 74-100 Gryfino		
ADRES INWESTYCJI: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Trzcińsko Zdroju ul. Dworcowa 3, 74-510 Trzcińsko Zdrój		NR RYS. E3
TEMAT OPRACOWANIA: System oddymiania klatek schodowych		DATA 02.2016
TEMAT RYSUNKU: Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB1		SKALA —
OPRACOWAŁ: Ryszard Sznigir upr. budowlane 204/Sz/92		podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Kosmala upr. budowlane ZAP/0176/POOE/14		podpis