



INSTALACJA ZASILAJĄCĄ CENTRAŁĘ ODDYMIANIA
WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs3x1,5mm.

INSTALACJĘ ZASILAJĄCĄ SIŁOWNIKI
WYKONAĆ PH90 HDGs3x1,5mm

INSTALACJĘ TELETECHNICZNĄ I SYGNALIZACYJNĄ
WYKONAĆ PRZEWODAMI YnTKSYekw 1x2x1mm
ORAZ YnTKSYekw 3x2x1mm

CAŁOŚĆ INSTALACJI WYKONANA POD TYNKIEM

PRZCISK ODDYMIANIA

INWESTOR Gmina Gryfino ul. 1-go Maja 16; 74-100 Gryfino		
ADRES INWESTYCJI: Placówka Opielniczo - Wychowawcza nr 3 w Trzcińsko Zdroju ul. Dworcowa 3, 74-510 Trzcińsko Zdroj		
TEMAT OPRACOWANIA: System oddymiania klatek schodowych	NR RYS.	E7
TEMAT RYSUNKU: Instalacje elektryczne - Rzut I piętra	DATA	02.2016
OPRACOWAŁ: Ryszard Sznigir	upr. budowlane 204/Sz/92	podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Kosmala	upr. budowlane ZAP/0176/POOE/14	podpis