LEGENDA

- projektowana instalacja chłodu z rur stalowych
- instalacja chłodnicza z rur miedzianych rurka cieczowa i gazowa
- instalacja ciepła technologicznego z rur stalowych
- (C1) pion chłodu z rur stalowych
- wielofunkcyjny zawór regulacyjno–równoważący o charakterystyce regulacyjnej niezależnej od ciśnienia dyspozycyjnego w instalacjiz siłownikiem sterowanym z automatyki centrali. nastawa/ średnica
- zawór odcinający

Agregat skraplający dla jednostki wewnętrznej w PRO MORTE
przepływ powietrza 2700m³/h
wydajność chłodnicza 3,03kW
poz. ciśn. akustycznego 38dBA
wymiary:
wys x szer x gł
690 x 1145 x 575
waga: 93kg

Agregat skraplający dla jednostki wewnętrznej w centralnym magazynie odpadów
przepływ powietrza 2700m³/h
wydajność chłodnicza 5,09kW
poz. ciśn. akustycznego 40dBA
wymiary:
wys x szer x gł
690 x 1145 x 575
waga: 109kg

jednostka zewnętrzna
735x825x300

podsufitowa chłodnica powietrza z termostatycznym zaworem rozprężnym moc chłodnicza min. 0,8kW

podsufitowa chłodnica powietrza z termostatycznym zaworem rozprężnym

klimatyzator przysufitowy o nom. mocy chłodniczej 5,0kW 298x900x215

z instalacja prowadzona z rozdzielaczy w węźle cieplnym Projekt węzła cieplnego wg odrębnego opracowania.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

IZBA PRZYJĘĆ

kondygnacja	PRZYZIEMIE	
Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
K–1.01	klatka schodowa K1	21,57 m2
K–1.02	klatka schodowa K2	21,12 m2
K–1.03	hol - poczekalnia	141,29 m2
K–1.04	komunikacja	56,50 m2
K–1.05	łącznik	10,28 m2
K–1.06	komunikacja	14,08 m2
K–1.07	komunikacja	6,65 m2
P–1.01	gabinet przyjęć - chirurgia	22,43 m2
P–1.02	gabinet przyjęć - wewnętrzny	22,43 m2
P–1.03	gabinet badań EKG	19,86 m2
P–1.04	gabinet przyjęć - położn./ginek.	21,59 m2
P–1.05	kabina higieniczna	2,43 m2
P–1.06	wc pacjentów mężczyzn	7,88 m2
P–1.07	wc pacjentów kobiet	7,83 m2
P–1.08	rejestracja	15,86 m2
P–1.09	dyżurka personelu	11,81 m2
P–1.10	pokój obserwacyjny	26,51 m2
P–1.11	szatnia pacjentów	8,91 m2
P–1.12	łazienka przyjęć	9,21 m2
P–1.13	centralne pom. porządkowe	8,88 m2
P–1.14	magazyn	13,13 m2
P–1.15	pom. zbiorników z wodą	16,28 m2
P–1.16	węzeł cieplny / przyłącze wody	23,31 m2
P–1.17	rozdzielnia niskiego napięcia	17,24 m2
P–1.18	sterylizatornia podręczna	24,22 m2
P–1.19	brudownik	5,15 m2
P–1.20	wc personelu	3,43 m2
P–1.21	serwer	8,22 m2
P–1.22	szatnia personelu kobiet	13,55 m2
P–1.23	łazienka	7,01 m2
P–1.24	szatnia personelu kobiet	13,51 m2
P–1.25	łazienka	7,01 m2
P–1.26	szatnia personelu mężczyzn	13,98 m2
P–1.27	łazienka	7,31 m2
P–1.28	szatnia personelu kobiet	13,98 m2
P–1.29	łazienka	7,31 m2
P–1.30	magazyn odpadów	12,36 m2
P–1.31	magazyn brudnej bielizny	10,63 m2
P–1.32	PRO MORTE	5,91 m2
P–1.33	maszynownia próżni	9,09 m2
P–1.34	sprzątarkownia	13,88 m2
P–1.35	centralna kuchnia / zmywalnia	16,21 m2
P–1.36	magazyn sprzętu czystego	8,54 m2
P–1.37	magazyn sprzętu brudnego	8,54 m2
P–1.38	pom. mycia środków transportu	17,59 m2
P–1.39	wentylatornia	61,88 m2
P–1.40	pomieszczenie agregatu	16,62 m2

UWAGI OGÓLNE :

1. Projekt jest chronlony prawem autorskim . Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność firmy Architects &co. Andrzej Chrzanowski i nie wolno Ich kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.
2. Uwagi I opisy zamieszczone w częścl opisowej opracowania projektowego stanowią integralną jego część.
3. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem Istniejącym wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty.
5. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg projektów branżowych.
6. Wszystkie projekty Instalacji , wyposażenia oraz montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu architektonicznego przez firmę Architects&Co. wymagają uzgodnienia przez projektantów lub jednostki projektowe branżowe odpowiedzialne za w/w projekty, w innym wypadku pracownia Architects&Co. nie ponosi odpowiedzialności za w/w systemy.
7. Dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służy.
8. Wszelkie szczegółowe kwestie programowo-projektowe będą przedmiotem opracowania w odpowiedniej skali detalu w fazie projektu wykonawczego w ramach projektów branżowych.

UWAGI:

Zasilenie instalacji chłodu wodą lodową z glikolem (35%).
Odpowietrzenie instalacji c.t. i wody lodowej w jej najwyższych punktach.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2%
Skropliny należy odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanit.
Podłączenia skroplin zasyfonować.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail ; architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY

adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3

inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut przyziemia instalacja chłodu i c.t.

branża : INSTALACJE SANITARNE

projektant:	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr Inż. Krzysztof BABKA	7170/2002		mgr Inż. Grzegorz KĘCIKAN	7170/2002	
asystenci	–				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	9S	*