kondygnacja	PRZYZIEMIE	
Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
K–1.01	klatka schodowa K1	21,57 m2
K–1.02	klatka schodowa K2	21,12 m2
K–1.03	hol - poczekalnia	141,29 m2
K–1.04	komunikacja	56,50 m2
K–1.05	łącznik	10,28 m2
K–1.06	komunikacja	14,08 m2
K–1.07	komunikacja	6,65 m2
P–1.01	gabinet przyjęć - chirurgia	22,43 m2
P–1.02	gabinet przyjęć - wewnętrzny	22,43 m2
P–1.03	gabinet badań EKG	19,86 m2
P–1.04	gabinet przyjęć - położn./ginek.	21,59 m2
P–1.05	kabina higieniczna	2,43 m2
P–1.06	wc pacjentów mężczyzn	7,88 m2
P–1.07	wc pacjentów kobiet	7,83 m2
P–1.08	rejestracja	15,86 m2
P–1.09	dyżurka personelu	11,81 m2
P–1.10	pokój obserwacyjny	26,51 m2
P–1.11	szatnia pacjentów	8,91 m2
P–1.12	łazienka przyjęć	9,21 m2
P–1.13	centralne pom. porządkowe	8,88 m2
P–1.14	magazyn	13,13 m2
P–1.15	pom. zbiorników z wodą	16,28 m2
P–1.16	węzeł cieplny / przyłącze wody	23,31 m2
P–1.17	rozdzielnia niskiego napięcia	17,24 m2
P–1.18	sterylizatornia podręczna	24,22 m2
P–1.19	brudownik	5,15 m2
P–1.20	wc personelu	3,43 m2
P–1.21	serwer	8,22 m2
P–1.22	szatnia personelu kobiet	13,55 m2
P–1.23	łazienka	7,01 m2
P–1.24	szatnia personelu kobiet	13,51 m2
P–1.25	łazienka	7,01 m2
P–1.26	szatnia personelu mężczyzn	13,98 m2
P–1.27	łazienka	7,31 m2
P–1.28	szatnia personelu kobiet	13,98 m2
P–1.29	łazienka	7,31 m2
P–1.30	magazyn odpadów	12,36 m2
P–1.31	magazyn brudnej bielizny	10,63 m2
P–1.32	PRO MORTE	5,91 m2
P–1.33	maszynownia próżni	9,09 m2
P–1.34	sprężarkownia	13,88 m2
P–1.35	centralna kuchnia / zmywalnia	16,21 m2
P–1.36	magazyn sprzętu czystego	8,54 m2
P–1.37	magazyn sprzętu brudnego	8,54 m2
P–1.38	pom. mycia środków transportu	17,59 m2
P–1.39	wentylatornia	61,88 m2
P–1.40	pomieszczenie agregatu	21,53 m2
P–1.41	pom. na butle z gazami	8,54 m2

LEGENDA:

- projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE–Xa prowadzona w posadzce
- projektowana instalacja c.o. z rur stalowych z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zaciskanie prowadzona w przestrzeni stropów podwieszonych
- projektowany pion centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie
- projektowany półpion centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie
- 22KV/600 720 mm – grzejnik płytowy zaworowy typ/wys/dł
- 20V/600 600 mm – grzejnik płytowy higieniczny typ/wys/dł
- C_STD_700 400 mm – grzejnik łazienkowy drabinkowy
- projektowany termostatyczny zawór grzejnikowy
- projektowany powrotny zawór odcinający
- zawór odcinający przeznaczony do montażu na przewodzie zasilającym z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do zaworu równoważącego oraz zaślepką,
- zawór równoważący utrzymujący stałą różnicę ciśnień w pionie

UWAGI:

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyższych punktach.
Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający.
Podłączenie grzejników "od dolnych" – przed grzejnikiem zamontować przyłącze kątowe odcinające.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Piony c.o. powinny być prowadzone w bruzdzie ściennej lub w obudowie.

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wrocław, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO NEONATOLOGICZNY
adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obręb Gryfino 3
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.

rysunek : Rzut przyziemia instalacja centralnego ogrzewania

branża : INSTALACJE SANITARNE					
projektant	nr uprawnień	podpis	sprawdzający	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof BABIA	7/15o/2002		mgr inż. Grzegorz KELCMAN	77/So/2002	
asystenci	-				

branża	faza	data	skala	numer rysunku	rewizja
SANITARNA	PB	07.2016 r.	1:100	5S	*