


Tablica strzelnicy TS



proj. YDY 5x10 z RG


Oznaczenie obwodu	TS/Ochr	TS/G1	TS/G2	TS/G3	TS/G4	TS/G5	TS/G6	TS/G7	TS/G8	TS/G9	TS/G10	TS/G11	TS/G12	TS/G13	TS/W1	TS/W2	TS/W3	TS/O1	TS/O1a	TS/O2	TS/O2a	TS/O3	TS/O3a
Przeznaczenie	ochronnik	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	wypust 230	wypust 230	wypust 230	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	
	przebiegiowy	stanowisko	stanowisko	stanowisko	stanowisko	ogólne	ogólne	ogólne	przy	przy	przy	przy	przy	przy	rampa	ogólny	ogólny	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne	podstawowe	awaryjne
	kiosy C	strzeleckie	strzeleckie	strzeleckie	strzeleckie				torczach	torczach	torczach	torczach	torczach	torczach	dla NPS								
Przewód/kabel	3xLgY 10	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Moc instalowana	—	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW	0,6kW	0,1kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

$P_i = 21,10 \text{ kW}$
 $P_o = 9,89 \text{ kW}$
 $k_z = 0,43$
 $I_o = 15,30 \text{ A}$
 $U_n = 230/400 \text{ V}$
 $\cos \phi = 0,93$

REW.	DATA	OPS	R/S.	SPR.	ZATW.
Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZÉ ZSP NR 2 W GRĘTNIE				
Adres	NA ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAMOCOWEJ PRZÉ ULICY ŁUTYCKIEJ 91 W GRĘTNIE				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY				
			Data SIERPIEŃ 2016	Nr. protokółu 16005	

 och2 architektci	70 - 454 SZCZECIN al. Jagiella Jolanta Pawla 11 2817 tel. (91) 242 53 18, (91) 242 44 40 biuro@och2architekci.pl	SCHEMAT ROZDZIELNICY TS	Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W GRĘTNIE ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino	Nazwa rysunku
	Główny projektant: mgr inż. Marcin Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11	Opracował: mgr inż. Krzysztof Bil	Sprawdzający: mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PWOE/11	

Branża ELEKTRYCZNA	Format A3	Skala —	Nr rysunku E9	Rewizja —
-----------------------	--------------	------------	------------------	--------------