

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazujemy modyfikację SIWZ:

1. Pkt 1 i 2 Części XVII SIWZ pn. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

„1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **7 maja 2019 r.** do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 maja 2019 r.** o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro).”

2. W Części III pkt 1.3 dodaje się pkt **1.3.1 oraz 1.3.2** w brzmieniu:

„1.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wykładziny w miejscach, w których zostanie ona uszkodzona w wyniku prowadzonych prac np. w miejscach w których zasilenie grzejnika wychodziło z posadzki.

1.3.2 Zmienia się sposób prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania na przypodłogowy po wierzchu ścian bez izolacji i bez zabudowy. Należy zachować średnice nominalne rurociągów (zaprojektowane). Należy użyć rurociągi odporne na uszkodzenia mechaniczne np. rury ze stali niestopowej zewnętrze ocynkowanej lub rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową, łączone przez zaprasowywanie. Należy zapewnić skuteczne odpowietrzenia wykonanej instalacji. Należy zapewnić skuteczne odpowietrzenia wykonanej instalacji oraz kompensacje wydłużeń termicznych z uwzględnieniem zastosowanego materiału z jakiego wykonane zostaną rurociągi.”